

TABELA OBCIĄŻALNOŚCI PRĄDOWEJ DLA PRZEWODU H1Z2Z2-K

Przekrój nominalny mm ²	Obciążalność prądowa według metody instalacji		
	Pojedynczy przewód w powietrzu A	Pojedynczy przewód na powierzchni A	Dwa obciążone przewody, stykające się, na powierzchni A
1,5	30	29	24
2,5	41	39	33
4	55	52	44
6	70	67	57
10	98	93	79
16	132	125	107
25	176	167	142
35	218	207	176
50	276	262	221
70	347	330	278
95	416	395	333
120	488	464	390
150	566	538	453
185	644	612	515
240	775	736	620

Temperatura otoczenia: 60°C, max temperatura na żyłę 120°C

UWAGA!!! Przewidywany okres użytkowania przy max temperaturze żyły 120°C i max temperatura otoczenia 90°C jest ograniczona do 20 000h.

	Temperatura otoczenia °C			
	poniżej 60	70	80	90
Współczynnik korygujący	1,00	0,92	0,84	0,75

Przy montażu przewodów w grupach współczynniki korygujące dla prądu znamionowego wg HD 60364-5-52.

ISO 9001:2015

www.helukabel.pl

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Krze Duże 2
96-325 Radziejowice
tel.: +48 46 858 01 00
e-mail: biuro@helukabel.pl

GDYNIA

ul. Hutnicza 3, budynek B1
81-212 Gdynia
tel.: +48 58 733 01 45

JAWORZNO

ul. Rozwojowa 14
43-600 Jaworzno
tel.: +48 32 783 69 37-38

POZNAŃ

ul. Pasjonatów 15, S11 Park Tech.
62-070 Zakrzewo
tel.: +48 61 868 95 91

NIP: 118-15-78-280
Regon: 017168692

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000134996.
Wysokość kapitału zakładowego: 4 050 000,00 PLN